

杭州市配电网接入能力和容量受限情况（2024年2季度）

单位：杭州供电分公司（市本级）

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	79	16560000	3145.632
110 千伏	248	12176000	1163.515
35 千伏	10	210000	138.241
10（20）千伏	—	—	16999.926
配电公变数量（台）	20489	14509623	—

单位：杭州供电分公司（市本级）

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	西桩二	400	0	上城区笕桥街道周边区域
2	黎安快充二变	400	0	上城区彭埠街道周边区域
3	东宁七变	630	0	上城区四季青街道周边区域
4	西桩一	400	0	上城区笕桥街道周边区域
5	御云十三变	630	0	上城区四季青街道周边区域
6	荣湾快充一变	630	0	上城区四季青街道周边区域
7	湘充二变	630	0	上城区彭埠街道周边区域
8	悦荣快充变	800	0	上城区四季青街道周边区域
9	新河街二变	800	0	上城区清波街道周边区域

单位：杭州供电分公司（市本级）

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	市本级	1541.42	丁兰街道、笕桥街道、彭埠街道、闸弄口街道、景区街道、西湖街道、清波街道、湖滨街道、小营街道、紫阳街道、望江街道、南星街道、凯旋街道、景芳街道、采荷街道、四季青街道；半山街道、康桥街道、上塘街道、拱宸桥街道、石桥街

			道、东新街道、文晖街道、大关街道、祥符街道、和睦街道、小河街道、湖墅街道、米市巷街道、朝晖街道、武林街道、天水街道、长庆街道、潮鸣街道；文新街道、蒋村街道、古荡街道、三墩镇、留下街道、转塘街道、双浦镇、翠苑街道、西溪街道、北山街道、灵隐街道；长河街道、西兴街道、浦沿街道
--	--	--	---

单位：杭州供电公司

填写说明：1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。

2.本表应每季更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

杭州萧山公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：萧山公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	32	6900000	—
110 千伏	121	6262000	723.587
35 千伏	20	352000	366.616
10（20）千伏	—	—	7186.152
配电公变数量（台）	11415	6389170	—

单位：萧山公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1.	无			
2.				

单位：萧山公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	萧山	1688.32	城厢街道、北干街道、蜀山街道、新塘街道、靖江街道、南阳街道、闻堰街道、宁围街道、新街街道、盈丰街道等；楼塔镇、河上镇、戴村镇、浦阳镇、进化镇、临浦镇、义桥镇、所前镇、衙前镇、瓜沥镇、益农镇、党湾镇等；经济技术开发区、商业城、围垦区、红山农场、钱江世纪城等

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 - 2.本表应每季更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

杭州余杭公司配电网接入能力和容量受限情况（2024年2季度）

单位：余杭公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	20	4470000	—
110 千伏	112	5499000	833.293
35 千伏	16	344000	164.954
10（20）千伏	—	—	5359.73
配电公变数量（台）	8285	4870910	—

单位：余杭公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	狮山 H611 线	6928	0	余杭区余杭街道宝塔新苑、泊悦府、凤都苑、同城印象小区一带
2	鸣翠 H630 线	7794	0	余杭区中泰街道西溪山庄小区一带
3	义桥 H702 线	7794	0	余杭区余杭街道义桥工业城一带
4	钱万 H846 线	7456	0	余杭区余杭街道义桥工业城钱江制冷一带
5	江胜 H854 线	7456	0	余杭区余杭街道义桥工业城钱江制冷一带
6	小洋 H469 线	6928	0	余杭区良渚街道良运街一带
7	申浪 H461 线	6928	0	余杭区良渚街道好运街一带
8	农校 H086 线	6928	0	余杭区良渚街道卫生院、花苑新村、李家坝、莫家里、正大花苑一带
9	璩颐 H327 线	7794	0	余杭区良渚街道星汇尚城、璩颐湾小区一带
10	文施 G424 线	7448	0	余杭区仁和街道双陈村计家坝、陈家洋、花园村计家斗、林介斗一带
11	永立 G270 线	6928	0	余杭区仁和街道云会工业区、九龙村沿东西大道东侧一带

12	西坝 H811 线	10392	0	余杭区五常街道友谊社区西坝路一带
13	北商 H774 线	10392	0	余杭区五常街道文一社区邱桥路一带
14	乐富 H112 线	7794	0	余杭区仓前街道永福社区余杭唐路一带
15	福鼎 H665 线	7794	0	余杭区五常街道文一社区联创街一带
16	欧美 H001 线	9266	0	余杭区仓前街道灵源社区欧美金融城一带
17	金融 H013 线	9266	0	余杭区仓前街道灵源社区欧美金融城一带
18	联荣 H681 线	7794	0	余杭区闲林街道棠梨家园小区、润和西溪郡小区、同德医院、省中医院西溪院区、天井坞、马家桥一带
19	缸桥 H732 线	6928	0	余杭区闲林街道西坞畈、福严寺、源峰嘉苑小区、绿野春天小区、绿城和庐小区、柏林曼谷小区一带
20	海兴 H648 线	9820	0	余杭区仓前街道丰强电气、星月生物、丽水大厦、海兴雅苑小区一带
21	向景 H051 线	10392	0	余杭区仓前街道奥克斯广场、海创电子科技、创客空间大厦一带

单位：余杭公司

序号	管辖区域	可开放容量 (MW)	涉及街道 (镇)
1	余杭	721.3	仓前街道、闲林街道、五常街道、余杭街道、中泰街道、仁和街道、良渚街道、径山镇、瓶窑镇、黄湖镇、百丈镇、鸬鸟镇

- 填写说明：1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
2.本表应每季更新并向社会公开。
3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。

杭州富阳公司配电网接入能力和容量受限情况（2024年2季度）

单位：富阳公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	25	4980000	223.117
110 千伏	68	3233000	571.582
35 千伏	10	167000	193.03
10（20）千伏	—	—	4358.361
配电公变数量（台）	6975	3539135	—

单位：富阳公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	无			

单位：富阳公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	富阳	1186.1	富春街道、春江街道、大源镇、灵桥镇、东洲街道、鹿山街道、银湖街道、场口镇、上官乡、龙门镇、环山乡、新登镇、永昌镇、万市镇、洞桥镇、胥口镇、里山镇、渔山乡、常安镇、春建乡、新桐乡、渌渚镇、湖源乡、常绿镇

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 - 2.本表应每季更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

杭州钱塘公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：钱塘公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	—	—	—
110 千伏	—	—	—
35 千伏	—	—	—
10（20）千伏	—	—	5287
配电公变数量（台）	3594	2349100	—

单位：钱塘公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	无			

单位：钱塘公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	钱塘	1000	白杨街道、下沙街道、义蓬街道、河庄街道、新湾街道、前进街道、临江街道

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 - 2.本表应每季更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

临平公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：临平供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
10（20）千伏	—	—	3812.315
配电公变数量（台）	6411	3906070	—

单位：临平供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1.	立新 G638 线	6928	0	世纪大道、迎宾路一带
2.	石大 G919 线	7447.6	0	杭浦高速公路、永中路、鑫业路一带
3.	泥桥 G908 线	6928	0	世纪大道西、鑫业路、永玄路一带
4.	编组 G115 线	6928	0	临丁路、春晖花苑、申世郡、星河南路一带
3.	周扬 7017 线	7794	0	金地乐享港、苏荷苑一带
4.	首城 G602 线	9820.44	0	世纪大道、洪福村、永中路一带
5.	星园 G086 线	6928	0	汤家村、香榭社区、星都路一带
6.	欣北 G284 线	7794	0	兴园路、美致生活广场一带
7.	欧斯 G820 线	6928	0	星河路、昌达路一带
8.	山后 G830 线	6928	0	塘康线一带
9.	青石 9249 线	7794	0	勤丰路、农港公园、大衣港一带
10.	欧文 G812 线	6928	0	软船坞、星河路一带
11.	尚秀 G614 线	10392	0	新丰路一带
12.	四康 G099 线	6928	0	人民路、星河南路一带
13.	交通 G106 线	6928	0	丘山大街、星火南路一带
14.	万乐 7006 线	7794	0	临平区星桥街道：万乐 2 组、枫桥庭、苏荷花园、滨沁公寓、天都天泉苑、天水苑、周扬 7 组、天都天月苑一带
15.	星发 G084 线	6928	0	临平区星桥街道：杭州市临平区星桥街道南星股份经济合

				作社一带
16.	长恒 G165 线	6928	0	东湖北路、东湖中路、史家埭公园一带
17.	培德 G874 线	6928	0	兴国路一带
18.	松桂 G098 线	6928	0	浙江省杭州市临平区星桥街道:星桂嘉园、惠都家园、擎天半岛、银领时代一带

单位：临平供电公司

序号	管辖区域	可开放容量 (MW)	涉及街道 (镇)
1	临平	1041.9	运河街道、东湖街道、塘栖镇、崇贤街道、星桥街道、乔司街道、南苑街道

- 填写说明：1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
2.本表应每季更新并向社会公开。
3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

杭州临安公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：临安公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	10	2040000	—
110 千伏	44	2057500	491.549
35 千伏	26	324000	282.733
10（20）千伏	—	—	5278.205
配电公变数量（台）	5733	3045680	—

单位：临安公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	指南村[张家泉]	630	0	临安指南村一带
2	茆里 V475 线	6928	0	临安龙岗工业园区一带
3	10kV 海龙村[海龙村]公变	200	0	临安海龙村一带
4	蒲村（二）	250	0	临安蒲村一带

单位：临安公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	临安	851	玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇、潜川镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、清凉峰镇、湍口镇、岛石镇

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 - 2.本表应每季更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

杭州建德公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：建德公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	7	1380000	445.74
110 千伏	30	1431500	337.479
35 千伏	14	210000	173.671
10（20）千伏	—	—	3485.247
配电公变数量（台）	3611	1385750	—

单位：建德公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	新程村白果树台区	315	0	建德市乾潭镇程头村柏果树一带
2	石木岭村邵底台区	400	0	建德市寿昌镇石木岭村邵底台区一带
3	乾潭镇黄立洋南台区(旧)	630	0	建德市乾潭镇黄立洋台区一带
4	新程村松明山台区	400	0	建德市乾潭镇程头村松明山台区一带
5	南峰村童家台区	400	0	建德市梅城镇南峰村联红一带

单位：建德公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	建德	642.109	大同镇、李家镇、寿昌镇、航头镇、大慈岩镇、更楼街道、新安江街道、洋溪街道、下涯镇、莲花镇、梅城镇、杨村桥镇、大洋镇、三都镇、乾潭镇、钦堂镇

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 - 2.本表应每季更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

杭州桐庐公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：桐庐公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	6	1080000	—
110 千伏	30	1369000	435.749
35 千伏	10	148000	187.347
10（20）千伏	—	—	3010.931
配电公变数量（台）	3346	1572630	—

单位：桐庐公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量	剩余接入容量	影响区域范围
		（千伏安）	（千伏安）	
1	仁智西坞里 1 号公变	400	0	桐庐县仁智村一带
2	潘家 1 号公变	400	0	桐庐县潘家村一带
3	天英姜家边 1 号公变	315	0	桐庐县分水镇天英村一带
4	小源松田 1 号公变	315	0	桐庐县分水镇松田村一带
5	东溪园区 3 号公变	400	0	桐庐县分水镇一带
6	天英猴孙坞 1 号公变	630	0	桐庐县分水镇天英村一带
7	天英 2 号公变	630	0	桐庐县分水镇天英村一带
8	工业一区 3 号公变	400	0	桐庐县凤川工业区一带
9	柳岩村委 2 号公变	315	0	桐庐县横村镇柳岩村一带

单位：桐庐公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	桐庐	641.4	城南街道、凤川街道、桐君街道、旧县街道、江南镇、横村镇、富春江镇、瑶琳镇、分水镇、百江镇、新合乡、莪山乡、钟山乡、合村乡

- 填写说明：
1. 本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 2. 本表应每季更新并向社会公开。
 3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

杭州淳安公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：淳安公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	4	720000	332.754
110 千伏	26	1177500	444.431
35 千伏	20	212800	322.453
10（20）千伏	—	—	3646.948
配电公变数量（台）	3488	1430985	—

单位：淳安公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	马路村装饰市场	200	0	马路村装饰市场周边区域
2	坪山生产基地	200	0	坪山生产基地周边区域
3	岭后 2#台区	400	0	岭后村周边区域
4	里湖台区	100	0	里湖台区周边区域
5	大桥头台区	200	0	大桥头台区周边区域
6	庄口台区	315	0	庄口台区周边区域
7	龙洞台区	400	0	龙洞台区周边区域
8	金州湖台区	400	0	金州湖台区周边区域
9	龙潭 R17C 线	3300	0	威坪镇周边区域

单位：淳安公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	淳安	520	文昌镇、石林镇、姜家镇、界首乡、威坪镇、汾口镇、千岛湖镇、临岐镇

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 - 2.本表应每季更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”